RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

Agence Régionale de Santé Bretagne

Saint Brieuc, le 14/06/2021

Information sur la qualité de l'eau distribuée en 2020

LTC - EX SDC DES EAUX DE KERNEVEC

0220083 022000561

000012

UNITE DE DISTRIBUTION

SYNDICAT DE KERNEVEC

Dans le cadre du contrôle sanitaire assuré par l'Agence Régionale de Santé, il a été prélevé 11 échantillons d'eau en distribution. Les analyses ont été réalisées par le Laboratoire LABOCEA de Ploufragan, agréé par le Ministère chargé de la Santé.

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner ! Après quelques jours d'absence : laisser couler l'eau avant de la boire.

PLOMB :

Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laisser couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie. Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante :

www.eaupotable.sante.gouv.fr

Exigences de qualité :

Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

PESTICIDES
Le contrôle sanitaire 2021 intégrera des paramètres supplémentaires pour tenir compte de l'évolution des connaissances.

COVID 19
L'eau du robinet n'est pas une voie de contamination du Covid19. Au cours de l'année 2020, nos programmes de surveillance ont été adaptés pour maintenir la sécurité sanitaire du consommateur.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par **LANNION TREGOR COMMUNAUTE**

La principale installation qui alimente votre réseau de distribution est la suivante :

- Station de PONT SCOUL (eau superficielle et souterraine)

Protection des ressources alimentant ces installations :

Nom du captage	Procédure	avis hydrogéologue	arrêté préfectoral
LE GUINDY A PONT SCOUL	Procédure terminée	14/10/1986	26/04/1990
Forages de KERNEVEC	Procédure terminée	13/04/2009	15/06/2012
Forages de TRAOU GUERN	Procédure terminée	21/03/1996	27/05/1997

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

11 prélèvements conformes aux limites de qualité réglementaires sur 11 réalisés.

dureté :

Eau considérée comme dure (dureté moyenne entre 20 et 35°F)

fluor :

L'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne).

Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrates :

11 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 11 réalisées.

teneur maximale : 29 mg/l

teneur moyenne : 24 mg/l

pesticides :

8 prélèvements conformes sur 8 prélèvements réalisés sur l'eau mise en distribution.

Limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule.

autres paramètres chimiques :

Aucun des autres paramètres physico-chimiques recherchés sur le réseau de distribution n'a fait l'objet d'un dépassement des références ou limites de qualité imposées.

conclusion sanitaire

L'eau distribuée pendant l'année a présenté une bonne qualité bactériologique ; elle a été conforme aux exigences réglementaires pour les autres paramètres ici présentés.

Service émetteur : **Délégation Départementale des Côtes d'Armor**
Département Santé-environnement

34, rue de Paris - BP 2152 22021 SAINT BRIEUC Cédex 1
Standard Santé Environnement : 02 22 06 74 74
www.ars.bretagne.sante.fr